

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43 ф.222-48-05, 222-47-71 E-mail: fireman@sibmail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирска

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, тел. 226-92-66, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 2420/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Новосибирска

«Гимназия № 14 «Университетская»

(далее - МБОУ «Гимназия №14 «Университетская»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Матвеева А.С.

Отдел надзорной деятельности и профилактической по № 2420
г. Новосибирска УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(наименование органа ГПН)

от « 23 » октября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ноября 2019 года по 15 ноября
2019 года

проведена внеплановая проверка

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Госперским С.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ «Гимназия №14 «Университетская»
630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 31

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

представителем по доверенности МБОУ «Гимназия №14 «Университетская»
Распопова Л.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно- го места выявленного нару- шения	Пункт (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового акта Российской Фе- дерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нару- шены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
------------------	---	---	---	---

1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не обеспечивает исправность источников внутреннего противопожарного водопровода (давление не соответствует нормативам)	Правила противопожарного режима РФ, пункт 55	01.07.2020	
2	Отдельно стоящее здание склада не оборудовано установками противопожарной защиты (В-3)	НПБ 104-03 п. 4	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску - государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору

Госперский Сергей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» ноября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Госперский
(подпись)

Завхоз Заслонова Л.П.
(должность, фамилия, инициалы)

«15» ноября 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.